

АКТ
проверки объекта (территории)

« 11 » 06 2026 года
с 11 ч. 00 мин. по 14 ч. 41 мин.

г. Первоуральск

В соответствии: указанной письменной информацией от 22.08.2025 г. о проверке объекта, указанного в акте

комиссией в составе:

1. Представителя ОВО по г. Первоуральску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (должность, звание, ФИО) инспектор по охране общественного порядка и безопасности населения (Савицкий И. И.)
2. Кондакове Светлана Евгеньевна - ч.о. директоре

проведена проверка объекта(территории): ЛББУ "ОМН" № 26

расположенного по адресу:

г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Луначарского, 31

на предмет состояния антитеррористической защищенности в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от _____ года № 1008.

В ходе проверки установлено следующее:

Акт обследования и категорирования (актуализации) объекта (территории) утвержден/подписан (дата): 22.08.2025

Присвоенная категория: категория

Паспорт безопасности (в наличии, дата утверждения): 02.03.2026

Актуализирован (основание, дата): _____

Осуществление контроля за выполнением требований (периодичность проведения, подтверждающие документы): ежемесячно

Ограждение территории объекта, входы-выходы и въезды-выезды с территории

металлическая ограда по периметру территории, оборудованная датчиками движения, видеонаблюдением, системой оповещения:

со стороны фп. Кематарасар оба входа

Наличие видеонаблюдения:

- сколько всего видеокамер: 25
- сколько из них наружных: 15
- сколько из них внутренних: 10
- куда выходит система видеонаблюдения: не расф. охрана
- срок хранения информации, в сутках: 30 дней

Освещение по периметру территории (достаточно или нет): достаточно

Система оповещения и управления эвакуацией (имеется /нет): имеется

Наличие пожарной сигнализации (имеется /нет): имеется

Система контроля управления доступом (имеется/нет, где установлена): имеется не в санузлах, при входе не работает

Наличие металлодетектора: рамочный — _____, ручной — ✓.

Исправность - да ✓, нет _____.

На момент проверки подключен — да ✓, нет _____.

Технические средства охраны:

Охранная сигнализация (что оборудовано): не требуется

- автономная с выводом на пост охраны: _____
- с выводом на охранную организацию (какую): _____

Тревожная сигнализация:

- сколько стационарных КТС: —
- наличие брелоков: 2 брелка
- с выводом на охранную организацию (какую): ОБД по т. Краснодарск

Физическая охрана:

- наименование организации: ЧОП Вепозер
- сколько постов, где расположены: 1 пост охраны при входе

- часы охраны: с 7:00 до 17:00

Информационные стенды: в наличии

1. Не устранены следующие мероприятия по антитеррористической защищенности, которые определены в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ и указаны в акте категорирования и паспорте безопасности объекта (указать срок истек, если нет, то указать дату с какого срок истекает):

2. Устраненные мероприятия по антитеррористической защищенности, которые были определены в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ и указаны в паспорте безопасности объекта:

3. Недостатки, выявленные в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ в ходе проведения проверки:

система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивает достаточную информированность (шум 75 дБА) в кабинетах технологий, малая слышимость в каб. № 2, 3, 4, 5, 14, 18, кабинеты адм. работ-ники; отсутствует сигнал звуковой системы опове-щения и управления эвакуацией на территории (п. 31)

Члены комиссии:
Представитель ОВО по г. Первоуральску-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»

Представитель объекта

Г. Савицкая И.В.
Н.В. Кононова А.В.